

5.1. Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego ul. Wiejska

Miasto Tomaszów Lub.

Nr słupa																															
typ słupa/złącza /szafa	jm	suma	złącze	SO-2C	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SO-2C	S	S	S	S	S	S									
Długość trasy linii kablowej	m	503	1		7	35	36	40	35	36	35	35	35			28	35	35	35	35	40										
Kabel YAKY 4x25mm2	m	611	5		13	42	43	47	42	43	42	42	42			35	42	42	42	42	47										
Długość trasy linii kablowej	m																														
Kabel YAKY 4x35mm2	m																														
Rura Arot SRS 50	m																														
Rura Arot DVK 50	m	51,5						13	3	3	15,5	2	3			4	5		3												
Rura Arot SRS 110	m																														
Folia koloru niebieskiego	m2	200																													
Piasek budowlany	m3	41																													

Mufa przelotowa SMOE 81546	kpl																							
Szafa oświetleniowa SO-2C	kpl.			1																				
Słup oświetleniowy SAL-90K	szt	15			1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			
Oprawa Magnolia S-100W kl.II	szt	15			1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			
Lampa SON-T 100	szt.	15			1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			
Wysięgnik WR 14/1-1,5	szt.	15			1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			
Wysięgnik St/-Y/8k, 2r, 2m	szt					1																		
Fundament B-70	szt.	15			1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			
Złącze słupowe TB-1	szt.	15			1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			
Wyłącznik nadmiarowy S301B4	szt.																							
Przewód kabelk. YDYo 3x2,5mm2	m	161			11	11	11	11	11	11	11	11	11			11	11	11	11	11	11			
Wkładka bezpieczn. WTN 00/gF 25	szt.																							
Wkładka bezpiecznikowa 6A	szt	15			1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			
Ozncznik Aste	kpl	65	2		3	3	3	3	3	3		3	3			3	3	3	3	3	3			
UZIOM				TP1	TP1					TP1				TP1			TP1					TP1		

Bednarka oc. Fe/Zn 25x4	m	60		10	10				10				10			10					10			
Pręt stalowy fi 18mm, 6m	szt.	18		3	3				3				3			3					3			
Śruba oc. M10x25+N+PO+PS	szt.	18		3	3				3				3			3					3			