

Nr sprawy: IR.271.10.2021

**ZAMAWIAJĄCY:**  
MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI  
ul. Lwowska 57;  
22-600 Tomaszów Lubelski

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogozińskiej, Rynek i Szylinga”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych –dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść zapytania z dnia 17.03.2021r. dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**

Przedmiar nie uwzględnia zakupu i montażu szlabanów. Czy ma zostać to uwzględnione w wycenie? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu prac.

**Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, że zakup i montaż szlabanów nie jest objęty powyższym postępowaniem przetargowym i nie podlega realizacji.

**Pytanie nr 2:**

Opis techniczny zawiera informację , że w zakres opracowania wchodzi wykonanie obsadzenia iglakami miejsca gromadzenia odpadów. Czy ma zostać to uwzględnione w wycenie? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości i parametrów roślin.

**Odpowiedz:**

Obsadzenia iglakami nie są objęte w postępowaniu przetargowym i nie należy ich uwzględniać w cenie oferty.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o sprecyzowanie czy informacja zawarta w opisie technicznym, stwierdzająca, że utwardzenie zaprojektowano z kostki brukowej „urbanika” w kolorze grafitowym odnosi zarówno do kostki brukowej gr. 6 jak i gr. 8 cm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki typu Holland?

**Odpowiedz:**

Nawierzchnię dróg i placów należy wykonać z kostki brukowej „Urbanika” w kolorze grafitowym, a pasy oddzielenia w kolorze szarym. Natomiast nawierzchnia chodników

powinna być wykonana z kostki brukowej „Urbanika” w kolorze szarym. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kostki typu Holland.

**Pytanie nr 4:**

W związku z rozbieżnościami w przedmiarze, opisie technicznym i na rysunkach prosimy o podanie prawidłowych wymiarów krawężników i obrzeży betonowych.

**Odpowiedz:**

Krawężnik betonowy prostokątny – ścięty o wymiarach 30 x 15 cm w kolorze szarym natomiast obrzeże betonowe powinny posiadać wymiary 20 x 6 cm kolor szary.

**Zamawiający dodatkowo wyjaśnia że:**

Pozycja nr 8 i nr 9 w przedmiarach robót oraz kosztorysie ofertowym obejmuje podbudowę cementowo-piaskową z betoniarni.

*Wojciech Żukowski*  
BURMISTRZ MIASTA  
TOMASZÓW LUBELSKI

.....  
(podpisano elektronicznie)